

Comunicado de Errata do edital

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017-HRAC

PROCESSO Nº 2016.1.1063.61.5

OBJETO: SERVIÇO DE TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUA PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO UNIDADE II

O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, da Universidade de São Paulo, através do Pregoeiro designado, informa aos interessados ao referido certame, que efetuou a alteração no Edital e reagendou nova data para Sessão Pública, conforme abaixo:

SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO:

DATA: 21/02/2017 – ÀS 09h00min.

ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO - MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO VII-MINUTA DE CONTRATO – ANEXO I - OUTRAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Onde se lê:

<i>Parâmetro</i>	<i>Faixa Recomendada</i>
pH	8,0 a 10,5
Dureza Total (CaCO ₃)	≤ 300 ppm
Alcalinidade Total (CaCO ₃)	≤ 500 ppm
Ferro (Fe)	≤ 2 ppm
Cloretos	≤ 300 ppm
Condutividade	≤ 2000 µS/cm
Nitrito (NO ₂)	300 a 600 ppm
Silica (SiO ₂)	≤ 150 ppm
Molibdato (MoO ₄)	≤ 50 ppm
Aparência	límpida
Concentração Microbiológicas	Nenhuma Admissível

Leia-se:

<i>Parâmetro</i>	<i>Faixa Recomendada</i>
pH	7 a 9
Dureza Total (CaCO ₃)	≤ 300 ppm
Alcalinidade Total (CaCO ₃)	≤ 500 ppm
Ferro (Fe)	≤ 2 ppm
Cloretos	≤ 300 ppm
Condutividade	≤ 2000 µS/cm
Nitrito (NO ₂)	300 a 600 ppm
Silica (SiO ₂)	≤ 150 ppm
Molibdato (MoO ₄)	≤ 50 ppm
Concentração Microbiológicas	Máximo 10 ³ UFC (unidade formadora de colônia)

Ficam válidas as vistorias obrigatórias realizadas pelas empresas ECOLAB QUÍMICA LTDA e E A P PINGO REFRIGERAÇÃO – ME.

O LOCAL, AS DEMAIS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS DO EDITAL PERMANECEM INALTERADOS.

Bauru, 7 de fevereiro de 2017.

Sérgio Luís Alvares
Pregoeiro